

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Татарстан (Татарстан)"  
Испытательный лабораторный центр  
420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны: 8(843) 221-90-03; факс (843) 221-90-87  
ИНН/КПП 1660077474/166001001

Аттестат аккредитации:  
№ РОСС RU.0001.510710  
Дата внесения в реестр 24 октября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. руководителя ИЛЦ  
(должность)  
Сафина Г.Н.  
(подпись) (ФИО)

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**  
**№ 39677 от 14.09.2020 г.**

**Наименование пробы (образца)**

*Вода из артскважины Тубылгы Тау, Новошешминский район*  
(описание, состояние)

**Идентификация объекта исследований/испытаний:** (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция

Дата изготовления

Объем партии

Номер партии

Тара, упаковка

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.), юридический адрес)

**Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:**

Код пробы (образца) *2420.19.39677.П.*

**Наименование и юридический адрес заказчика**

*АО «Ремсельбурвод», г. Казань, ул.Автосервисная, 25а*

**Основание для отбора** *Договор № 261 от 01.03.2019 г.*

**Цель отбора:** *проведение исследований/испытаний по Производственный контроль*

**Место отбора пробы (образца)** *АО "Ремсельбурвод", артскважины*  
(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

**Район** *Новошешминский*

**НД на метод отбора пробы (образца)**

**Количество (объем) пробы для исследований** *по 1,5 л*

**Дата и время отбора пробы (образца)** *09:00 09.09.2020 г.*


**Дата и время доставки пробы (образца)** *11:40 09.09.2020 г.*  
(должность, ФИО)

**Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)**

*ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Арском, Высокогорском районах от 09.09.2020 г.*

**Условия транспортировки** *охлаждаемая изотермическая сумка*

**Условия хранения**



Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!  
протокол от 14.09.2020 г. № 39677

Код пробы: 2420.19.39677.П., Рег. №: 39677 - Вода из артезианской скважины Тубылгы Тау, Новошешминский район					
12	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
13	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
14	Мутность / (при длине волны падающего излучения 530 нм)	1,38 ± 0,28	не более 1,5 (2)	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016, п. 6
15	Цветность	5,85 ± 1,76	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012, метод Б
16	Хлориды / (Cl <sup>-</sup> )	10 ± 1	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72, п. 2
17	Железо / (Fe, суммарно)	0,29 ± 0,06	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72, п. 2
18	Жесткость общая	7,36 ± 1,1	не более 7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012, метод А
19	Водородный показатель	7,0 ± 0,2	в пределах 6-9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
20	Аммиак (по азоту)	0,60 ± 0,12	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014, метод А
21	Нитрит- ион	0,04 ± 0,02	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014, метод Б
22	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	7,31 ± 1,1	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014, метод Д

**Дополнительные сведения**

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 *Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения*

**Ответственный за оформление объединенного протокола**

врач по общей гигиене  
(должность)

Салахутдинова Г.Ш.  
(ФИО)



(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!  
протокол от 14.09.2020 г. № 39677

Стр. 2 из 2



*Росне зерне*  
*А. Г. Г. Г. Г.*