Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск
Испытательный лабораторный центр
423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 18. Телефон, факс: 8(8555) 41-70-17
ОКПО 13017686, ОГРН 1051641018582, ИНН/КПП 1660077474/165131001

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.510857
Дата внесения в реестр: 29.06.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ
Гильмутдинова Э.И.
(подпись) ФИО

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 13345 от 27.04.2020

Наименование пробы (образца):
Вода подземных источников:
Вода питьевая из крана артскважины д. Урганча
Идентификация объекта исследования/испытания:
Тара, упаковка *стерильная стеклянная бутылка*
Код пробы (образца) *б.13345.20*
Наименование и юридический адрес заказчика
Индивидуальный предприниматель Зарипов Нафис Габдрашитович
423190, Республика Татарстан, Новошешминский район, Зиреклы, ул.Ленина, д.74
Основание для отбора: *договор от 09.01.2020 г. № 250/20*
Цель отбора: проведение исследований/испытаний по *Производственный контроль*
Место отбора пробы (образца)
Водоснабжение д.Урганча, ИП Зарипов Н.Г.
423190, Республика Татарстан, Новошешминский район, Урганча, ул.Центральная, Юрид.адрес: РТ, Новошешминский район, с.Зиреклы, ул.Ленина д.74
(наименование, фактический адрес, юридический адрес)
НД на метод отбора пробы (образца): *ГОСТ 31942-2012*
Количество (объем) пробы для исследований *0,5 л.*
Дата и время отбора пробы (образца) *16.04.2020 09 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца) *16.04.2020 15 ч. 00 мин.*
Сотрудник, отобравший/принявший пробы *Фатхутдинова М.З. помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)" в Чистопольском, Спасском районах*
(должность, ФИО)
Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)

Условия хранения *охлаждаемая изотермическая сумка*
Условия транспортировки *автотранспорт*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Результаты исследований/испытаний (измерений)

Код образца (пробы): б.13345.20

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	24	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Ответственный за оформление объединенного протокола

Мухаметшина Е. В. _____ инженер ОПРиКП

ФИО подпись должность

Протокол № 13345 от 27.04.2020

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!