

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Нижнекамский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр Нижнекамского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)»

Юридический адрес: 420061, Татарстан Республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219090

e-mail: fguz@16.rosпотrebnadzor.ru

ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 423575, Татарстан Респ, Нижнекамский р-н, Нижнекамск г, Ахтубинская
ул, дом 18, тел.:88(555)41-70-17, e-mail: nk_cgse@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510857

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач



Э.И. Гильмутдинова
28.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-01-03/06605-24 от 28.05.2024

1. **Заказчик:** Индивидуальный предприниматель ЗАРИПОВ НАФИС ГАБДРАШИТОВИЧ (ИНН 163100024393
ОГРН 309167732100013)

2. **Юридический адрес:** Татарстан Республика

Фактический адрес: Татарстан Респ, м.р-н Новошешминский, с.п. Зиреклинское, с Ерыклы, ул Ленина

3. **Наименование образца испытаний:** Вода из источника водоснабжения - родника (каптажа)

4. **Место отбора:** Водоснабжение с.Зиреклы, вода питьевая из родникового каптажа, источник водоснабжение,
Татарстан Респ, м.р-н Новошешминский, с.п. Зиреклинское, с Ерыклы

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 14.05.2024

Ф.И.О., должность: Фатхутдинова М.З., медицинский регистратор

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2024 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №343 от 19 марта 2024 г., Акт отбора от
14 мая 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за
исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 16-01-03/06605-00-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

10. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	13304

Протокол испытаний № 16-01-03/06605-24 от 28.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 14.05.2024 Место осуществления деятельности: 423575, Татарстан Респ, Нижнекамский р-н, Нижнекамск г, Ахтубинская ул, дом 18 дата начала испытаний 14.05.2024 15:10, дата окончания испытаний 17.05.2024 15:13					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	16	Не более 100	ГОСТ 34786-2021
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Не нормируется	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:
А.Д. Микрюков, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 16-01-03/06605-24 от 28.05.2024